

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

VŘ11/PRAV/2024

Vyřizuje:

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

V Praze dne:

02. 04. 2024

Vysvětlení/Doplnění/Změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VŘ/11/2024 - „Výměna výtahu č. 2 za lůžkový výtah s evakuační schopností, Chittussiho 1108/1a, Praha 6 - Bubeneč“ (Dodatečná informace č. 1)

Obdobně dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz

Vzhledem k tomu, že součástí předané dokumentace není požárně bezpečnostní řešení, prosíme o informaci, zda šachetní dveře výtahu mají skutečně požadavek pouze EW 30DP1.

Tato specifikace by byla dostačující pouze v případě, že prostor, do kterého ústí budoucí evakuační výtah je určen jako požární předsíň, do které nebude pronikat kouř (vstupní dveře z interiérů kouřotěsné). V opačném případě by pro evakuační výtah muselo být specifikováno jiné řešení pro zabránění vstupu kouře do výtahové šachty, jelikož šachetní dveře výtahů nejsou kouřotěsné.

Odpověď

Parametry šachtových dveří výtahu - požární odolnost apod. jsou specifikované v části D.2.1 - Technická specifikace výtahu, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Dveře mají požární odolnost EW 30 DP1.

V souvislosti s promeškanou lhůtou pro odpověď na obdržený dotaz, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 05. 04. 2024, 10.00 hod.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management