

Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce							Protokol : 300 234242 Kontrola provedena :02.10.2023 Provedl : Následující kontrola: říjen 2024					
Odběratel : Městská část Praha 6 Československé armády 601/23 160 52 Praha 6 IČ : 00063703 DIČ : CZ00063703							Dodavatel : <div></div>					
Provozovna : Hermelínská 1203/6 Hermelínská 1203/6 160 00 Praha 6												
č.	Umístění	Typ	Druh	Výrobce	Výr. číslo	Provedené úkony			Rok výroby	Tlak. zkouška	Poznámka	Výsledek kontroly
						1	2	3				
1	3 - 2 P.	P6 TE	P	HH	03632	x			2004	11/24		odpovídá
2	1.P.P.	P6 TE	P	HH	027556	x			2014	11/24		odpovídá

Provedené úkony			ks	Důvod k vyřazení přístroje	
1	kontrola hasicího přístroje		2	A	Vadný - nelze opravit předepsaným způsobem
2	periodická zkouška		0	B	Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně		0	C	Starší 40 let(snehové) nebo 20 let (ostatní)
Druh: P – práškový; C – CO2; V – vodní; H – halonový			Výrobce: HH – Hastex&Haspr; KV – Kovoslužba; A – Albeco; B – Bavaria; Č – Červinka; E – ETS; G – Gloria; K – Kodreťa; N – Neuruppin; T – Tepostop; J – Jiný		
Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka					
Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů			Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP		
Po provedené kontrole jsou hasicí přístroje provozuschopné.					

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: <div></div>	Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce
---	--