


NOVĚ NAVRŽENÉ POTRUBÍ NTL PLYNOVODU 2kPa
PRO POTŘEBY SPOTŘEBIČŮ V 1.N.P.
NAPOJIT POD STROPEM V 1.P.P.
NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZEMNÍHO PLYNU



POZNÁMKA:

NOVĚ NAVRŽENÝ PLYNOVOD (2kPa) STOUPACÍ POTRUBÍ NAVRŽENÝ PRO POTŘEBY PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ NA PŘÍPRAVU POKRMU OSAZENÝCH V 1.N.P. PROVEDENÝ Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH BEZEŠVÝCH SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM DLE ČSN 42 0250 JAKOST 11 383.0 A ČSN 42 5710.0. POTRUBÍ MUSÍ OSAZENO TAK, ABY NEBYLO VYSTAVENO MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ, SVISLÉ POTRUBÍ VEDENÉ V PRŮRAZU VODOROVNOU STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ DO 1.N.P. NESMÍ BÝT VYBAVENO ARMATURAMI ČI ROZEBÍRATELNÝMI SPOJI A MUSÍ BÝT VYBAVENO OCELOVOU CHRÁNIČKOU UTĚSNĚNOU DLE TPG 704 01 ČL.


VEŠKERÉ VRCHNÍ VEDENÍ PLYNOVODU MUSÍ BÝT UZEMNĚNO PODLE ČSN 34 1390. VEŠKERÉ NOVĚ OSAZENÉ PLYNOVÉ OCELOVÉ POTRUBÍ VOLNĚ VEDENÉ UVNITŘ ŘEŠENÉHO OBJEKTU V 1.P.P. NAVRHUJI PO PROVEDENÍ TLAKOVÉ ZKOUŠKY OPATŘIT ZÁKLADNÍM SYNTETICKÝM NÁTĚREM S NÁSLEDNÝM DVOJNÁSOB. VRCHNÍM NÁTĚREM S 1x EMAILOVÁNÍM ŽLUTÉ BARVY (CHROMOVÁ ŽLUŤ) DLE TPG 704 01.

PRŮRAZY NOVĚ NAVRŽENÉHO ROZVODNÉHO POTRUBÍ ZEMNÍHO PLYNU PROCHÁZEJÍCÍ VODOROVNOU STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ JSOU VYBAVENY OCELOVOU CHRÁNIČKOU UTĚSNĚNOU DLE TPG704 01 ČL.5.2 CERTIFIKOVANÝMI TĚSNICÍMI MATERIÁLY A VÝKRESU Č.D.1.4a-4.

PŘI OSAZENÍ ROZVODNÉHO POTRUBÍ NTL PLYNOVODU VEDENÍ ZEMNÍ PLYN MUSÍ BÝT DODRŽENO TPG704 01, ČSN EN203-1+A1, ČSN 06 1002:2006, TDG 919 01, A PŘÍPADNĚ DALŠÍ S TÍM SOUVISEJÍCÍ.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY

NAVRHL	AUTORIZOVAL	
JIŘÍ VAIS	JIŘÍ VAIS	
MÍSTO STAVBY Poz.parc.č.st.2091 k.ú.Praha 6, Náměstí Českého povstání č.p.511		
STAVEBNÍK MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6, UL.ČS ARMÁDY Č.P.601/23, PRAHA 6 BUBENEČ		
REGION PRAHA	OKRES PRAHA	OBEC PRAHA 6 RUŽYNĚ
STAVBA, NÁZEV AKCE		
ZŠ TG MASARYKA-REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ Č.P.511, NA POZ.PARC.Č.ST.2091, PRAHA 6 D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB a) VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU		
OBSAH VÝKRESU		
PŮDORYS 1.P.P.-ROZVOD POTRUBÍ, ZAÚSTĚNÍ NTL PLYNOVODU DO 1.N.P.		

	JIŘÍ VAIS			
	PROJEKTCENTRUM			
	Špidrova 87, 385 01 Vimperk			
	TEL:737 528 017			
	email: jiri.vais@projektcentrum.eu			
	OTISK RAZÍTKA	STUPEŇ	DOKUMENTACE PS	
		DATUM		FORMÁT
		11/2021		8A4
		ČÍSLO AKCE		MĚŘÍTKO
		617/21-JV		1:50
	ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO PARÉ		
	D.1.4a-1			