



POUŽITÉ ZNAČKY:

- | | | | |
|--|-------------------|--|----------------------------------|
| | el.vypínač 400V | | vodovodní kohout - změkčená voda |
| | el.vypínač 230V | | vodovodní kohout |
| | el.zásuvka 400V | | vodovodní kohouty. teplá+studená |
| | el.zásuvka 230V | | odpad HT |
| | el.přívodní kabel | | plynový kohout |
| | zemnění | | |

POZNÁMKA

- 1...NÁZVY JEDNOTLIVÝCH POZIC A JEJICH PŘIPOJENÍ - VIZ. PŘÍLOHA Č. 2 - SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
- 2...VŠECHNY KÓTY PLATÍ OD HRUBÝCH SVISLÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. VÝŠKOVÉ ÚDAJE PLATÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- 3...VŠEKÉRY NÁBYTEK V GASTRONOMICKÉM PROVOZU (VČ. POLIC A ZÁVĚSNÝCH SKŘÍNEK) JE KOVOVÝ
- 4...VŠEKÉRE PEVNÉ PŘIPOJENÉ EL. SPOTŘEBIČE A KOVOVÉ ČÁSTI ZAŘÍZENÍ (VČ. POLIC) MUSÍ BÝT UZEMNĚNY
- 5...PŘED PROVÁDĚNÍM PŘÍPOJEK JE NUTNÉ OVĚŘIT SI JEJICH UMÍSTĚNÍ A DIMENZE DLE SKUTEČNÉ DODANÉHO ZAŘÍZENÍ
- 6...U PEVNÉ PŘIPOJENÝCH EL. SPOTŘEBIČŮ JE NUTNÝ VOLNÝ KABEL CCA 1,5 M PRO MONTÁŽ. PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ
-S VĚTŠÍM PRŮŘEZEM KABELŮ DOPORUČUJEME DLE PROJEKTU ELEKTRO PŘIPOJIT K EL.SÍTĚ POMOCÍ OHEBNÉHO KABELU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
OZN.	MÍSTNOST
01	Přijem
02	Prádelna
03	Chodba
04	Hrubá příprava zeleniny
05	Chladicí box
06	Suchý sklad
07	Sklad chlazených surovin
08	Denní místnost
09	Šatna
10	Koupelna
11	WC
12	Kuchyně, výdej jídel
13	Mytí provozního nádobí
14	Mytí stolního nádobí
15	Úklid
16	Jídelna
17	Chodba

Vypracoval ING. HELENA HOUDOVÁ	Zodp. projektant ING. JAN PŘÍDIŠ	Tech. kontrola	 G. - TEAM, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. VELESLAVÍNSKÁ 39 162 00 PRAHA 6 telefon 233 330 907 e-mail info@prvmitteam.cz
Kreslil			
Investor MĚSTSKÁ ČÁST. PRAHA 6, ČS. ARMÁDY 23, PRAHA 6	formát 4 x A4		
Akce ZŠ T.G. MASARYKA - REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ. Č.P. 511, PARC. Č. 2091, PRAHA 6 GASTROTECHNOLOGIE	datum 11.2021		
	účel JP		
	č. zakázky 521./21		
Měřítko 1:50	č. výkresu 04		
Obsah výkresu STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO	č. kopie		