

Sít : 3NPE 50Hz, 400V/TN–C  
Opatření před úrazem el. proudem:  
Ochrana základní – izolací, kryty, apod.  
Ochrana při poruše – automatickým odpojením  
od zdroje dle ČSN 33 2000–4–41, ed.3

Stochovská

2093/4

# ZŠ T.G. MASARYKA

nový elektroměrový rozvaděč  
s nepřímým měřením pro novou  
kuchyň  
původní elektroměrový rozvaděč  
pro školu zůstane zachován

nový kabel CYKY 3x150+70 do rozvaděče kuchyně  
bude veden na zdi pod stropem ve stávajícím  
sádkartonovém zákrytu

nový rozvaděč kuchyně

HALA


CHODBA

KUCHYŇ

2090

2091

REVIZE 1 – 03/2024

	Ing. Alexandr Isojev IGS – projektová kancelář IČO: 16096053		č.zakázky:	
	Tesaříkova 1024, PRAHA 10 tel: 606850704, 223018050		datum: 03/2024	
	investor: Městská část Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6		stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
zpracoval: ing. A.Isojev	obsah: D1.4.C – Vnitřní silnoproudé rozvody NAPÁJECÍ KABEL ROZVADĚČE KUCHYŇ	měř.: 1:200	poř.č.: 03	

2093/9