PŮDORYS 6. NP (STROPY, K-CE KROVU)



LEGENDA:

- OCELOVÉ PRVKY
- DŘEVĚNÉ PRVKY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ VĚNCE V POHLEDU SHORA
- ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC V ŘEZU

V6.1	ŽB VĚNEC - BETON C20/25, VÝZTUŽ VIZ DETAILY VĚNCŮ (SPODNÍ HRANA +18,360 m, HORNÍ HRANA +18,680 m)
V6.2	ŽB VĚNEC - BETON C20/25, VÝZTUŽ VIZ DETAILY VĚNCŮ (SPODNÍ HRANA +20,970 m, HORNÍ HRANA +21,220 m)
V6.3	ŽB VĚNEC - BETON C20/25, VÝZTUŽ VIZ DETAILY VĚNCŮ (ŠIKMÉ STROPNÍ VĚNCE VYŠKY 250 mm - TVAR VĚNCŮ KOPÍRUJE ŠTÍTOVÉ STĚNY)
V6.4	ŽB VĚNEC - BETON C20/25, VÝZTUŽ VIZ DETAILY VĚNCŮ (SPODNÍ HRANA +18,900 m, HORNÍ HRANA +19,150 m)
V7.1	ŽB VĚNEC V KORUNĚ ZDIVA - BETON C20/25, VÝZTUŽ VIZ DETAILY VĚNCŮ (SPODNÍ HRANA +22,950 m, HORNÍ HRANA +23,100 m)
D6.1	NOVÁ STROPNÍ DESKA 2 x OSB III TL. 25 mm
D6.2	NOVÁ STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 100 mm na PLECH VSŽ 1012 F BETON C20/25, VÝZTUŽ Φ6 á 100 mm (v každé vlně) / Φ6 á 200 mm (rozdělovací výztuž)
KT02	KOTVENÍ ŘÍMSY A POZEDNICE
KT03	KOTVENÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ NADPRAŽÍ K ŽELEZOBETONOVÉMU VĚNCI PŘES KOTEVNÍ PLECH

SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE D6.1 (M 1:10):



SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE D6.2 (M 1:10):



POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ KÓTY S NÁVAZNOSTÍ NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI OVĚŘIT NA MÍSTĚ
- POLOHA A ULOŽENÍ OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH NOSNÍKŮ JE ORIENTAČNÍ, PROSTUPY STROPY A LEHKÉ PŘÍČKY MOHOU BÝT UPŘESNĚNY PROJEKTANTEM STAVEBNÍ ČÁSTI.
- OCELOVÉ NOSNÍKY V ULOŽENÍ NA ZDIVO PODBETONOVAT MIN. 250 mm NA VÝŠKU A 300 mm NA ŠÍŘKU
- OCELOVÉ NOSNÍKY V KAPSÁCH ZABETONOVAT
- DŘEVO CHEMICKY OŠETŘIT TRANSPARENTNÍM PŘÍPRAVKEM PROTI HOUBÁM A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU
- SPODNÍ A HORNÍ HRANY ŽB VĚNCŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ - NUTNO UPŘESNIT PŘED PROVÁDĚNÍM
- MAXIMÁLNÍ UVAŽOVANÉ ZATÍŽENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE:
  - **SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY 130 kg/m² (BEZ VLASTNÍ TÍHY NOSNÉ KONSTRUKCE)**
  - **PODHLED 30 kg/m² (BEZ VLASTNÍ TÍHY NOSNÉ KONSTRUKCE)**
  - **UŽITNÉ 75 kg/m² (STŘECHA - JEDNOTLIVCI Z ŘAD OBSLUHY)**

OCEL S235 (1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR)
TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2
BETON C20/25 (XC1)
VÝZTUŽ B500 B

VYPRACOVAL: Ing. ALEŠ POLÁK	KONTROLOVAL: Ing. JIŘÍ TUREČEK	STATIKA AT s.r.o. Husinecká 31/664, Praha 3 DIČ: CZ25 11 95 59 statikaat@statikaat.cz	
INVESTOR: Městská část Praha 6 Čs. armády 601/23, 160 52, Praha 6			
AKCE: REKONSTRUKCE DOMU DEJVICKÁ 184/4, PRAHA 6 parc. č. 81, k.ú. Dejvice		STUPEŇ: DPS	PARÉ:
		ZAK. Č.:	
		DATUM: 06 / 2018	PROFESE: D.1.2
VÝKRES: PŮDORYS 6.NP (STROPY, K-CE KROVU)		FORMÁT: 8xA4	VÝKRES Č.: 7
		MĚŘÍTKO: 1:50	