

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

VŘ35/PRAV/2024

Vyřizuje:

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

V Praze dne:

09. 08. 2024

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VŘ/35/2024 - Rekonstrukce zdroje tepla v objektu Dejvická 919/38, Praha 6 - Bubeneč“ (Dodatečná informace č. 1)

Obdobně dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz

Instalované zařízení bude kotelnou III. Kategorie, ale ve výkazu nejsou žádné položky související s tímto faktem. Chybí položky jako odborná prohlídka, revize plynu, revizní kniha, návrh provozního řádu, povinné vybavení kotelny, zaškolení obsluhy apod. Kam je má dodavatel započítat?

Odpověď

Zadavatel aktualizoval soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zadavatel se omlouvá za vzniklé komplikace a v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. 08. 2024, 10.00 hod.

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé ocenili aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 09. 08. 2024.

Příloha

Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

(E-ZAK - vloženo do záložky „Zadávací dokumentace“: AKTUALIZOVANÁ PŘÍLOHA_VV_09.08.2024)



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management