

## 2 ZŠ Antonína Čermáka

Název objektu	ZŠ Antonína Čermáka	Adresa objektu	Antonína Čermáka 1022	
Kategorie objektu	Školy a školská zařízení	Provoz objektu	Pracovní dny 7-16	
Platnost PENB do	30.05.2024	Třída energ. náročnosti	C	
Platnost EA do	31.07.2030	Evideční číslo	297328.0	
Památková ochrana	OP			
Realizovaná opatření	2010 celková rekonstrukce, 2018 vestavba do půdních prostor			
Návrhová opatření v MEK	Výměna osvětlení, instalace IRC systému, instalace FVE			
Odběrná místa	Elektřina	Plyn	Teplo	Voda
	1	1	1	1
Průměrná spotřeba	Spotřeba EE [MWh]	Spotřeba ZP [MWh]	Spotřeba tepla [GJ]	Spotřeba vody [m3]
	147,98	55,45	1 540,27	2 456,90
Zdroj vytápění	CZT			
Stav zdroje vytápění	Ucházející technický stav			
Druh regulace vytápění	Dvoucestné ventily			
Typ topných těles	Litinové radiátory			
Stav obálky budovy	Zatepleno a okna plastová s izolačním dvojsklem			
Zdroj osvětlení	Klasické trubicové zářivky, LED panely			
Typ střechy	Šikmá	Materiál střechy	Tašky	
Stav střechy	Dobrý technický stav			
Kontaktní osoba	ZŠ	Datum prohlídky	07.09.2023	
Poznámka	Půdní vestavba je napojena na samostatnou plynovou kotelnu, zbytek budovy je napojen na CZT. Kuchyň na plyn, s VZT jednotkou.			

