

dle seznamu

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	V Praze dne:	13. 08. 2024
	VŘ35/PRAV/2024	J. Sosnarová tel.: 235 094 054 jsosnarova@sneo.cz		

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VŘ/35/2024 - Rekonstrukce zdroje tepla v objektu Dejvická 919/38, Praha 6 - Bubeneč“ (Dodatečná informace č. 2)

Obdobně dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz

V záložce MaR jsou vysána čerpadla, předpokládáme, že v MaR se jedná o jejich dopojení. V záložce PK je uvedeno pouze 1 ks čerpadla DN 65. Chybí tedy v záložce PK dodávka a montáž ostatních čerpadel uvedených v MaR?

Odpověď

V záložce 03-MaR ocenit zapojení čerpadla do systému MaR a rozvod ESIL, dodávka čerpadla vč. montáže je kalkulována v listu 01-PK Čerpadla nechybí, uvedená čerpadla WILO Yonos Pico v řádku 58 a WILO Yonos Maxo Z40 v řádku 59 jsou pro možné budoucí rozšíření o ohřev TUV, který byl pro PD požadován, ale není součástí aktuální dodávky PK.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management