

dle seznamu

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	V Praze dne:	13. 08. 2024
	VŘ36/PRAV/2024	J. Sosnarová tel.: 235 094 054 jsosnarova@sneo.cz		

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VŘ/36/2024 - Rekonstrukce zdroje tepla v objektu Hermelínská 1203/6, Praha 6 - Dejvice“ (Dodatečná informace č. 1)

Obdobně dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz

Prosíme o upřesnění dokumentace. Ve výkazu jsou kotle 34 kW, ve schématu 25 kW, který údaj platí a při jakém teplotním spádu je tento výkon vyžadován? Dále prosíme o upřesnění provedení spalínové cesty, protože údaje v jednotlivých částech dokumentace si odporují. Také prosíme o zvážení správnosti průměru komínového tělesa 180.

Odpověď

Zadání technického řešení kotelny je uveden požadavek na dva kotle o min. výkonu 25 kW. Upravená PD bez uvedení výrobců kotlů (schématu) je uvedena požadovaný výkon ze zadání. Rozpočet a VV je uveden na jmenovitá námi navržený kotel bez uvedení výrobce.

Do PK bude dodána dvojice kotlů o výkonu jednoho min. 25kW při teplotním spádu soustavy 70/50°C.

Spalínová cesta by měla být navržena pro daný připojený spotřebič. PD vzhledem k požadavku na neurčování konkrétního výrobce (typu) kotle, v tomto případě pouze doporučuje rozměry spalínové cesty.

V rozpočtu uvedena spalínová cesta jako komplet, do které dodavatel uvede cenu komína dle dodaného typu kotle vč. příslušenství, pokud je výrobcem kotlů požadováno (spalínová klapka, omezovač tahu atd.).



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management