

Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
podle: Zák. č. 320/2015 Sb.

Číslo zprávy:

300/2024

Datum vystavení zprávy:

7.2. 2024

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty:

7.2. 2024

Objednatel/Vlastník objektu:

SNEO, a.s. Nad Alejí 1876/2, 162 05, Praha 6, IČ: 27114112

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52, Praha 6, IČ: 00063703

Adresa objektu:

Dejvické divadlo – Zelená 1084/15a, 160 00, Praha 6 – Dejvice

1.n.p./kavárna.

Umístění spotřebiče:

Technická místnost.

Spotřebič:

Závěsný spotřebič pro teplovodní vytápění, otevřený spotřebič typu B s atm. hořákem a přerušovačem tahu, provoz sezónní, výkon 31 kW, palivo ZP.

Popis spalinové cesty:

Kouřovod:

Samostatný, kovový/Al, jednovrstvý, světlost 130mm, rozvinutá délka ?m, startovací výška kouřovodu 90cm.

Komín:

Vícevrstvý, kovový, fasádní, Al/Al komín, komínová vložka hliníková pevná. Světlost vložky 150mm, účinná výška komínu cca 25m, neúčinná výška nad 15cm.

Komín nad střechou budovy:

Nebyl zajištěn přístup na střechu.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

0.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

Kouřovod vedený nad podhledem není přístupný – není možné ho kontrolovat a čistit.

Kondenzátní jímka je nepřístupná.

Závěr:

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu NEVYHOVUJE.